



Administration Communale de Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon :231701-1

Emission du rapport 13 juillet 2023

N° de client	00098
N° de dossier	2200577
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	G. Jeannerat
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	10.07.2023
Date de réception	10.07.2023
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	231701 : Bassecourt, Maison des jeunes 231702 : Glovelier Pesses 2 231703 : Courfaivre centre sportif 231704 : Undervelier halle 231705 : Sceut Impasse grotte 2

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (** Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 231701 - 231705

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	231701	231702	231703	231704	231705
				<i>Bassecourt Maison des jeunes</i>	<i>Glovelier Pesses 2</i>	<i>Courfaivre centre sportif</i>	<i>Undervelier halle</i>	<i>Scout Impasse grotte 2</i>
Heure de prélèvement				08h30	07h50	08h15	08h45	10h10
Nombre de flacons				2	2	2	2	2
Température			°C	15	12	5	13	13
Traitement				UV	UV	UV	UV	UV
Microbiologie								
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	10. 07.2023	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	10. 07.2023	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	10. 07.2023	UFC/ml	0	105	0	0	3
Chimie								
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	10. 07.2023	µS/cm	468	425	488	430	483
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	10. 07.2023	FNU	0.396	≤0.010	≤0.010	≤0.010	≤0.010

