



Administration Communale de Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon :251573-1

Emission du rapport 19 juin 2025

N° de client	00098
N° de dossier	2500549
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	G. Jeannerat
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	16.06.2025
Date de réception	16.06.2025
Conditions météo et température ambiante	beau
Point de prélèvement (identification, description, état)	251573 : Bassecourt, dépôt 251574 : Glovelier 251575 : Courfaivre, Fontaine Faverge 12 251576 : Undervelier, Fontaine Rte de Soulce 12 251577 : Soulce, Fontaine Rue du Pécat 56 251579 : Sceut bout de réseau

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni *Escherichia Coli*, ni *Entérocoques* dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 251573 – 251577 et 251579

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	251573	251574	251575	251576	251577	251579
				<i>Bassecourt, dépôt</i>	<i>Glovelier</i>	<i>Courfaivre, Fontaine Faverge 12</i>	<i>Undervelier, Fontaine Rte de Soulce 12</i>	<i>Soulce, Fontaine Rue du Pécat 56</i>	<i>Sceut bout de réseau</i>
Heure de prélèvement				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nombre de flacons				2	2	2	2	2	2
Température			°C	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Traitement				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Microbiologie									
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	16.06.2025	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	16.06.2025	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	16.06.2025	UFC/ml	1	0	40	3	0	1
Chimie									
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	17.06.2025	µS/cm	430	355	430	398	344	439
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	17.06.2025	FNU	0.110	0.554	≤ 0.010	0.360	0.066	0.023

