



Administration Communale de Haute-Sorne

Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon :261401-1

Emission du rapport : 18 juin 2026

N° de client	00098
N° de dossier	2600699
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	G. Jeannerat
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	15.06.2026
Date de réception	15.06.2026
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement	261401 : Bassecourt
(identification, description, état)	261402 : Courfaivre
	261403 : Glovelier
	261404 : Soulce
	261405 : Undervelier

Remarque : Le 18 juin 2026, nous vous avons averti de la présence de 3 Entérocoques dans l'échantillon 261405.

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 261401-261405

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	261401	261402	261403	261404	261405
				Bassecourt	Courfaivre	Glovelier	Soulce	Undervelier
Heure de prélèvement				08h55	08h40	07h30	08h20	08h00
Nombre de flacons				2	2	2	2	2
Température			°C	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Traitement				UV / Javel	UV / Javel	UV	UV	UV
Microbiologie								
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	15.06.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	15.06.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	3
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	15.06.2026	UFC/ml	2	7	7	13	1
Chimie								
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	15.06.2026	µS/cm	454	453	387	378	407
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	15.06.2026	FNU	0.053	0.047	0.052	0.050	0.112

