RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration Communale de Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon :262249-1

Emission du rapport 04 octobre 2026

N° de client	00098
N° de dossier	2601031
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	*G.Jeannerat*
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	*21.09.2026*
Date de réception	21.09.2026
Conditions météo et température ambiante	*n/a*
Point de prélèvement (identification, description, état)	262249 : *Bassecourt, Dépôt Voirie* 262250 : *Courfaivre, CCSC* 262251 : *Glovelier, Ecole primaire* 262252 : *Sceut, chez Viatte* 262253 : *Soulce Basolaine, Eau Brute* 262254 : *Soulce, Fontaine entrée du Village* 262255 : *Undervelier, Halle des Fêtes*

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon 262254

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262254 *Soulce Fontaine entrée du Village*
Heure de prélèvement				08h50
Nombre de flacons				3
Température			°C	9
Traitement				UV
Microbiologie				
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	21.09.2026	UFC/100 ml	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	21.09.2026	UFC/100 ml	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	21.09.2026	UFC/ml	9
Chimie				
pH	7.2-MOD-004-12-02	21.09.2026		7.59
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	21.09.2026	µS/cm	387
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	21.09.2026	FNU	0.037
Carbone organique total (TOC)	7.2-MOD-004-24-02	22.09.2026	mg C /l	0.55
Ammonium	7.2-MOD-004-16-02	23.09.2026	mg NH_4^+/l	0.008
Dureté totale	Calcul	23.09.2026	°f	22.1
Minéralisation totale	Calcul	23.09.2026	mg/l	356
Calcium	7.2-MOD-003-01-01	23.09.2026	mg Ca^{++}/l	81.6
Magnésium	7.2-MOD-003-01-01	23.09.2026	mg Mg^{++}/l	4.20
Potassium	7.2-MOD-003-01-01	23.09.2026	mg K^+/l	0.469
Sodium	7.2-MOD-003-01-01	23.09.2026	mg Na^+/l	0.851
Chlorure	7.2-MOD-004-21-00	23.09.2026	mg Cl^-/l	1.43
Nitrite	7.2-MOD-004-21-00	23.09.2026	mg NO_2^-/l	< 0.005
Nitrate	7.2-MOD-004-21-00	23.09.2026	mg NO_3^-/l	5.88
Phosphate	7.2-MOD-004-21-00	23.09.2026	mg PO_4^{3-}/l	< 0.005
Sulfate	7.2-MOD-004-21-00	23.09.2026	mg SO_4^{--}/l	5.38
Métabolite de chlorothalonil par LC-MS/MS				
Chlorothalonil R417888	7.2-MOD-001-37-1001	01.10.2026	µg/l	< 0.02
Chlorothalonil R471811	7.2-MOD-001-37-1002	01.10.2026	µg/l	< 0.02

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon 262249-262253 ; 262255

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262249 *Bassecourt Dépôt Voirie*	262250 *Courfaivre CCSC*	262251 *Glovelier Ecole primaire*	262252 *Sceut Chez Viatte*	262253 *Soulce Basolaine*	262255 *Undervelier Halle des Fêtes*
Heure de prélèvement				10h40	10h00	09h40	08h45	08h35	09h40
Nombre de flacons				2	2	2	2	2	2
Température			°C	10	12	15	12	7	10
Traitement				UV	UV	UV	UV	Brute	UV
		Microbiologie							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	21.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	21.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	21.09.2026	UFC/ml	5	2	0	2	0	125
		Chimie							
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	21.09.2026	µS/cm	387	400	344	337	333	343
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	21.09.2026	FNU	0.051	0.041	0.051	0.052	0.057	0.081

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch