



Administration Communale de Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon : 200976-1

Emission du rapport : 18 juin 2020

| | |
|---|---|
| N° de client | 00098 |
| N° de dossier | 19000480 |
| Nature de l'échantillon | Eau |
| Nom du préleveur | Grégory Jeannerat |
| Plan et méthode d'échantillonnage | Référence client |
| Date d'échantillonnage | 15.06.2020 |
| Date de réception | 15.06.2020 |
| Conditions météo et température ambiante | Sec |
| Point de prélèvement (identification, description, état) | 200976 : Basecourt bout de réseau 200977 : Glovelier bout de réseau 200978 : Courfaivre bout de réseau 200979 : Undervelier bout de réseau |

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Yvan Vuillaume
Responsable Chimie Organique





Analyses effectuées, n° échantillon 200976 à 200979

| Paramètres prélèvement | Méthode | Date d'analyse Mise en culture | Unité | 200976 | 200977 | 200978 | 200979 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Bassecourt | Glovelier | Courfaivre | Undervelier |
| Heure de prélèvement | | | | 10h50 | 08h30 | 09h50 | 10h35 |
| Nombre de flacons | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Température | | | °C | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Traitement | | | | Uv | UV | UV | UV |
| Microbiologie | | | | | | | |
| Escherichia Coli | 7.2-MOD-002-15-01 | 15.06.2020 | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques | 7.2-MOD-002-15-02 | 15.06.2020 | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germes aérobies | 7.2-MOD-002-15-03 | 15.06.2020 | UFC/ml | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Chimie | | | | | | | |
| Conductivité (20°C) | 7.2-MOD-004-12-00 | 15.06.2020 | µS/cm | 361 | 316 | 383 | 336 |
| Turbidité | 7.2-MOD-004-20-01 | 15.06.2020 | FNU | 0.079 | 0.086 | 0.035 | 0.092 |

